



局部排氣裝置自動檢查紀錄表

建國科技大學

系所名稱	實驗場所名稱				
檢查日期	檢查人員				
設備(施)名稱	檢 查 項 目	檢查方法	檢查結果		改 善 措 施
			正常	異常	
局部排氣裝置備	1.氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度。				
	2.導管或排氣之塵埃聚積情況				
	3.排氣管之注油潤滑狀況。				
	4.導管接觸部分之狀況。				
	5.連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。				
	6.吸氣及排氣之能力。				
	7.其他保養性能之必要事項。				
	實驗場所負責人	單位主管			

註：1.檢查結果欄位以「✓」符號表示，如有測定值項目請填入數值；檢查結果應詳實紀錄。
 2.本紀錄表保存三年。