



空壓機(含壓縮機)自動檢查紀錄表

建國科技大學

系所名稱			實驗場所名稱		
檢查日期			檢查人員		
設備(施)名稱	檢 查 項 目	檢查方法	檢查結果		改 善 措 施
			正常	異常	
第二種壓力容器 (含空壓機、壓縮機)	桶 身 檢 查	1.內外面是否顯著損傷、腐蝕			
		2.內外面是否顯著裂痕、變形			
		3.蓋、凸緣等否有異常			
		4.閥、旋栓等有否異常			
		5.安全閥之性能有否異常			
		6.壓力錶之性能有否異常			
		7.排水閥是否堪用、堵塞			
		8.其他安全裝置之性能有否異常			
		9.其他保養性能之必要事項			
	機 身 檢 查	1.各管路有無洩漏			
		2.潤滑油是否有潤滑之作用			
		3.皮輪、軸心是否磨耗之狀況			
		4.過濾器動作是否正常、破裂、漏油			
		5.各部螺栓有無鬆動、掉落、損耗			
		6.靜電接地使否正常			
		7.馬達、壓縮幫浦是否有異常之現象			
實驗場所負責人			單位主管		

註：1.檢查結果欄位以「✓」符號表示，如有測定值項目請填入數值；檢查結果應詳實紀錄。

2.本紀錄表保存三年。